Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в РеспубликеТатарстан (Татарстан)"
в городе Набережные Челны, Актанышском районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 420061, г.Казань. ул.Сеченова,д.13а Тел.(843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001
423806, РТ,г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел.46-64-54, факс 46-52-34
ИНН/КПП 1660077474/165002001

Аттестат аккредитации
№ РОССRU.0001.511322
Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____Хайсаров М.К.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ(испытаний) № 26779,26780,26781,26782,26783,26784,26785,26786,26787,26788 от 27.07.2017

Наименование пробы (образца):
Вода горячего водоснабжения:
Вода из в/к г/в ж/д 36/2/1
Вода из в/к г/в ж/д 36/2/2
Вода из в/к г/в ж/д 36/2/3
Вода из в/к г/в ж/д 36/1
Вода из в/к г/в ж/д 36/13
Вода из в/к г/в ж/д 21/21
Вода из в/к г/в ж/д 21/22
Вода из в/к г/в ж/д 21/23
Вода из в/к г/в ж/д 21/24
Вода из в/к г/в ж/д 21/25

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)
Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция
Дата изготовления
Объем партии
Номер партии
Тара, упаковка *стерильные и пэт бутылки*

Код пробы (образца): *3300.3410.17.26779.П, 3300.3410.17.26780.П, 3300.3410.17.26781.П, 3300.3410.17.26782.П, 3300.3410.17.26783.П, 3300.3410.17.26784.П, 3300.3410.17.26785.П, 3300.3410.17.26786.П, 3300.3410.17.26787.П, 3300.3410.17.26788.П*

Наименование и юридический адрес заказчика
ООО УК "Строим будущее"
423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9
Основание для отбора: *договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э*
Цель отбора:проведение исследований/испытаний по:
Производственный контроль
Место отбора пробы (образца)
ООО УК "Строим будущее"
423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03),офис 8,9
Район *Наб. Челны*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Количество (объем) для исследований *0,5 л х 10 шт бак*
1,0 л х 10 шт хим
Дата и время отбора пробы (образца): *25.07.2017 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *25.07.2017 11 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога*

Сопроводительный документ *Акт отбора проб № 2956 от 25.07.2017*
Условия транспортировки: *автотранспорт*
Условия хранения: *в сумке холодильнике*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01"
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол № 26779,26780,26781,26782,26783,26784,26785,26786,26787,26788 от 27.07.2017

Код образца (пробы): 3300.3410.17.26779.П, 3300.3410.17.26780.П, 3300.3410.17.26781.П, 3300.3410.17.26782.П, 3300.3410.17.26783.П, 3300.3410.17.26784.П, 3300.3410.17.26785.П, 3300.3410.17.26786.П, 3300.3410.17.26787.П, 3300.3410.17.26788.П

санитарно-химические исследования (испытания)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
26779 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/1					
1	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Цветность	17,20 ± 3,44	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
4	Железо	0,1700 ± 0,0425	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26780 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/2					
5	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	13,60 ± 2,72	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
7	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
8	Железо	0,1700 ± 0,0425	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26781 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/3					
9	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Цветность	12,80 ± 2,56	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
11	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
12	Железо	0,20 ± 0,05	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26782 - Вода из в/к г/в ж/д 36/1					
13	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
14	Цветность	13,60 ± 2,72	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
15	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
16	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26783 - Вода из в/к г/в ж/д 36/13					
17	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	14,0 ± 2,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	0,80 ± 0,16	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26784 - Вода из в/к г/в ж/д 21/21					
21	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Цветность	15,5 ± 3,1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
23	Мутность	1,0 ± 0,2	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
24	Железо	0,20 ± 0,05	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26785 - Вода из в/к г/в ж/д 21/22					
25	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
26	Цветность	14,5 ± 2,9	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
27	Мутность	0,90 ± 0,18	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
28	Железо	0,220 ± 0,055	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26786 - Вода из в/к г/в ж/д 21/23					
29	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
30	Цветность	13,20 ± 2,64	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
31	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
32	Железо	0,1700 ± 0,0425	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26787 - Вода из в/к г/в ж/д 21/24					
33	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
34	Цветность	13,80 ± 2,76	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
35	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74

36	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
26788 - Вода из в/к г/в ж/д 21/25					
37	Запах	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	13,80 ± 2,76	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
39	Мутность	1,10 ± 0,22	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	0,180 ± 0,045	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Юсупова З.М.

Подпись

Код образца (пробы): 3300.3410.17.26779.П, 3300.3410.17.26780.П, 3300.3410.17.26781.П, 3300.3410.17.26782.П, 3300.3410.17.26783.П, 3300.3410.17.26784.П, 3300.3410.17.26785.П, 3300.3410.17.26786.П, 3300.3410.17.26787.П, 3300.3410.17.26788.П

микробиологические исследования (испытания)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
26779 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/1					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26780 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/2					
5	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
7	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26781 - Вода из в/к г/в ж/д 36/2/3					
9	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
10	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26782 - Вода из в/к г/в ж/д 36/1					
13	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

14	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
16	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26783 - Вода из в/к г/в ж/д 36/13					
17	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
19	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26784 - Вода из в/к г/в ж/д 21/21					
21	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
22	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26785 - Вода из в/к г/в ж/д 21/22					
25	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
28	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26786 - Вода из в/к г/в ж/д 21/23					
29	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
31	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
32	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26787 - Вода из в/к г/в ж/д 21/24					
33	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
34	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
35	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

36	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
26788 - Вода из в/к г/в ж/д 21/25					
37	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
38	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
39	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
40	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	не допускается	число спор в 20 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О.Заведующего лабораторией	Подпись
Галиуллина Ч.Ф.	

Ответственный за оформление объединенного протокола

Врач по общей гигиене Гараева Ч.Н.

(ФИО) (подпись)

Выводы:

Испытуемые образцы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.

Гараева Ч.Н. Врач по общей гигиене

(ФИО) (подпись) (должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!