

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в городе Набережные Челны, Актанышском районе
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 420061, г.Казань, ул.Сеченова, д.13а Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423806, РТ, г.Набережные Челны, ул.им.Р.Низаметдинова, д.14 Тел. 46-64-54, факс 46-52-34

ИНН/КПП 1660077474/166002001

Аттестат аккредитации

№ РОССТУ.0001.511322

Дата внесения в реестр: 22 июля 2015г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Хайсаров М.К.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (испытаний)

№ 35660,35661,35662,35663,35664,35665,35666,35667,35668,35669 от 06.10.2017

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из в/к х/в ж/д 21/27

Вода из в/к х/в ж/д 21/28

Вода из в/к х/в ж/д 21/29

Вода из в/к х/в ж/д 21/30

Вода из в/к х/в ж/д 21/31

Вода из в/к х/в ж/д 36/5

Вода из в/к х/в ж/д 36/4/3

Вода из в/к х/в ж/д 36/4/4

Вода из в/к х/в ж/д 36/8/1

Вода из в/к х/в ж/д 36/8/3

Идентификация объекта исследования/испытания: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка

стерильные и пэт бутылки

Код пробы (образца):

3300.3410.17.35660.П, 3300.3410.17.35661.П,
3300.3410.17.35662.П, 3300.3410.17.35662.П,
3300.3410.17.35664.П, 3300.3410.17.35665.П,
3300.3410.17.35666.П, 3300.3410.17.35667.П,
3300.3410.17.35668.П, 3300.3410.17.35669.П

Наименование и юридический адрес заказчика

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03), офис 8,9

Основание для отбора: договор от 12.01.2017 г. № № 165/Э

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по:

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

ООО УК "Строим будущее"

423800, Республика Татарстан, Наб. Челны, ул. Ахметшина, д.108(60/03), офис 8,9

Район

Наб. Челны

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942--2012

Количество (объем) для исследований

0,5 л x 10 шт бак

1,0 л x 10 шт хим

Дата и время отбора пробы (образца):

27.09.2017 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

27.09.2017 11 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Юсупова Резида Фандусовна - помощник врача-эпидемиолога

Сопроводительный документ

Акт отбора проб № 3881 от 27.09.2017

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

в сумке холодильнике

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол №35660,35661,35662,35663,35664,35665,35666,35667,35668,35669 от 06.10.2017

Стр.2 из 5

3300.3410.17.35660.П,
3300.3410.17.35661.П,
3300.3410.17.35662.П,
3300.3410.17.35662.П,
3300.3410.17.35664.П,
3300.3410.17.35665.П,
3300.3410.17.35666.П,
3300.3410.17.35667.П,
3300.3410.17.35668.П,
3300.3410.17.35669.П

Код образца (пробы):

санитарно-химические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
35660 - Вода из в/к х/в ж/д 21/27					
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	$9,8 \pm 1,9$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	$0,29 \pm 0,06$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
5	Железо	$0,13 \pm 0,03$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35661 - Вода из в/к х/в ж/д 21/28					
6	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Цветность	$9,60 \pm 1,92$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Мутность	$0,24 \pm 0,05$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
10	Железо	$0,12 \pm 0,03$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35662 - Вода из в/к х/в ж/д 21/29					
11	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
12	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
13	Цветность	$9,0 \pm 1,8$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
14	Мутность	$0,24 \pm 0,05$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
15	Железо	$0,13 \pm 0,03$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35662 - Вода из в/к х/в ж/д 21/30					
16	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
17	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
18	Цветность	$8,2 \pm 1,6$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
19	Мутность	$0,18 \pm 0,04$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
20	Железо	$0,12 \pm 0,03$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35664 - Вода из в/к х/в ж/д 21/31					
21	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
22	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
23	Цветность	$9,5 \pm 1,9$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
24	Мутность	$0,29 \pm 0,06$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
25	Железо	$0,12 \pm 0,03$	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35665 - Вода из в/к х/в ж/д 36/5					
26	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
27	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
28	Цветность	$7,70 \pm 1,5$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
29	Мутность	$0,17 \pm 0,03$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
30	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35666 - Вода из в/к х/в ж/д 36/4/3					
31	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
32	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
33	Цветность	$7,7 \pm 1,5$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
34	Мутность	$0,17 \pm 0,03$	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
35	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35667 - Вода из в/к х/в ж/д 36/4/4					
36	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
37	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
38	Цветность	$9,2 \pm 1,8$	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

39	Мутность	0,29 ± 0,06	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
40	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35668 - Вода из в/к х/в ж/д 36/8/1					
41	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
42	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
43	Цветность	9,1 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
44	Мутность	0,29 ± 0,06	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
45	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
35669 - Вода из в/к х/в ж/д 36/8/3					
46	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
47	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
48	Цветность	9,2 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
49	Мутность	0,29 ± 0,06	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
50	Железо	менее 0,1	не более 0,3 (1)	мг/л	ГОСТ 4011-72
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Юсупова З.М.					

3300.3410.17.35660.П,
3300.3410.17.35661.П,
3300.3410.17.35662.П,
3300.3410.17.35662.П,
3300.3410.17.35664.П,
3300.3410.17.35665.П,
3300.3410.17.35666.П,
3300.3410.17.35667.П,
3300.3410.17.35668.П,
3300.3410.17.35669.П

Код образца (пробы):

микробиологические исследования (испытания)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
35660 - Вода из в/к х/в ж/д 21/27					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35661 - Вода из в/к х/в ж/д 21/28					
4	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35662 - Вода из в/к х/в ж/д 21/29					
7	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35662 - Вода из в/к х/в ж/д 21/30					
10	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35664 - Вода из в/к х/в ж/д 21/31					
13	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
14	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
15	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

35665 - Вода из в/к х/в ж/д 36/5					
16	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
17	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
18	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35666 - Вода из в/к х/в ж/д 36/4/3					
19	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
20	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
21	Общее микробное число	2	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35667 - Вода из в/к х/в ж/д 36/4/4					
22	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
23	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
24	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
35668 - Вода из в/к х/в ж/д 36/8/1					
25	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
26	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
27	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

35669 - Вода из в/к х/в ж/д 36/8/3

28	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
29	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
30	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О.Заведующего лабораторией

Подпись

Галиуллина Ч.Ф.

Ответственный за оформление объединенного протокола

Врач по общей гигиене Гараева Ч.Н.

(ФИО)


(подпись)

Выводы:

Испытуемые образцы воды питьевой соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Гараева Ч.Н.

(ФИО)


(подпись)

Врач по общей гигиене

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол №35660,35661,35662,35663,35664,35665,35666,35667,35668,35669 от 06.10.2017

Стр. 5 из 5